



PLANTA BAIXA HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL

LEGENDA

C.S	CAIXA SIFONADA
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO 40x40x40 com tampa
R.S	RALO SIFONADO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
→	SENTIDO DO ESCOAMENTO
i	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:

- Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e ótima estanqueidade.
- Os tubos e conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS

CNPJ:91.566.851/0001-51

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA

ENDEREÇO:

RUA DO PARQUE, SÃO JORGE-RS

DESCRIÇÃO:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ÁREA:

338,95 m²

ESCALA:

IND

DATA:

09/07/2025

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I-F

DESENHO: AUGUSTO

REVISÃO: 00

DATA: 09/07/25

DESENHO:

REVISÃO:

DATA:

DESENHO:

REVISÃO:

DATA:

RESP. TÉCN: AUGUSTO BEN

CREA-RS 236427

FOLHA:

06